

Entnahme:

Die Entnahmestelle befindet sich in der Gemarkung Landesbergen bei Stromkilometer 248,420 rechtsseitig der Weser.

Antragsgegenstand Weiterbetrieb gemäß bestehender wasserrechtlicher Erlaubnis			Neubeantragung Biomasse II		Gesamtmenge Standort Kühlwasserentnahme und -einleitung
Entnahme und stofflich unveränderte Wiedereinleitung von Kühlwasser zur Vermeidung von Schäden an Pumpen und Leitungen von Block 4 (Pumpenschutzbetrieb)	Entnahme und stofflich unveränderte Wiedereinleitung von Kühlwasser zur Kühlung der Gasturbine und deren Hilfsaggregate beim Betrieb für den Kapazitätsreservermarkt	Entnahme und stofflich unveränderte Wiedereinleitung von Wasser aus der Weser zur Druckhaltung in der Hauptkühlwasserleitung in der Hauptkühlwasserleitung zur Vermeidung von Schäden sowie zur Sicherstellung des Betriebes der sonstigen Anlagen des Standortes.	Entnahme und stofflich unveränderte Wiedereinleitung von Kühlwasser für den Regelbetrieb des Biomasse Heizkraftwerk II	Entnahme und stofflich unveränderte Wiedereinleitung von Kühlwasser für den TU Bypass Betrieb des Biomasse Heizkraftwerk II	
bestehende Wasserrechtliche Erlaubnis, Az.: D6.62011 - 907 - 003	bestehende Wasserrechtliche Erlaubnis, Az.: D6.62011 - 907 - 003	bestehende Wasserrechtliche Erlaubnis, Az.: D6.62011 - 907 - 003	Wasserrechtliche Erlaubnis hiermit neu beantragt	Wasserrechtliche Erlaubnis hiermit neu beantragt	
20.000,0 m³/h	3.000,0 m³/h	70,0 m³/h	3.000,0 m³/h	5.000,0 m³/h	20.000,0 m³/h
120.000,0 m³/d	54.000,0 m³/d	1.680,0 m³/d	72.000,0 m³/d	10.000,0 m³/d	126.000,0 m³/d
120.000,0 m³/Monat	375.000,0 m³/Monat	52.000,0 m³/Monat	2.232.000,0 m³/Monat	20.000,0 m³/Monat	2.607.000,0 m³/Monat
120.000,0 m³/a	- m³/a	- m³/a	24.600.000,0 m³/a	20.000,0 m³/a	24.720.000,0 m³/a

Abwasser:

Die Einleitungsstelle befindet sich in der Gemarkung Landesbergen bei Stromkilometer 248,880 rechtsseitig der Weser.

Antragsgegenstand Weiterbetrieb gemäß bestehender wasserrechtlicher Erlaubnis			Neubeantragung Biomasse II		Gesamtmenge Standort sonstige Abwässer
Thermisch unveränderte Einleitung von Abwasser aus der Gebäudeentwässerung, (Teilstrom 2, Probenahmestelle PN 2)	Thermisch unveränderte Einleitung von Abwasser aus der Wasseraufbereitung, (Teilstrom 3, Probenahmestelle PN 3)	Thermisch unveränderte Einleitung von Abwasser aus der Siebbandreinigungsanlage, (Teilstrom 5, Probenahmestelle PN 5)	Einleitung von Abwasser aus der Siebbandreinigungsanlage, (Teilstrom 6, Probenahmestelle PN 6)		
bestehende Wasserrechtliche Erlaubnis, Az.: D6.62011 - 907 - 003	bestehende Wasserrechtliche Erlaubnis, Az.: D6.62011 - 907 - 003	bestehende Wasserrechtliche Erlaubnis, Az.: D6.62011 - 907 - 003	Wasserrechtliche Erlaubnis hiermit neu beantragt		
7,0 l/s	1,0 l/s	- l/s	1,78 l/s		114,4 m³/h
25,0 m³/h	3,0 m³/h	80,0 m³/h	6,40 m³/h		2.745,6 m³/d
600,0 m³/d	72,0 m³/d	1.920,0 m³/d	153,60 m³/d		85.113,6 m³/Monat
10.000,0 m³/a	6.000,0 m³/a	5.700,0 m³/a	52.480,00 m³/a		74.180,00 m³/a
					Maimale Einleitmenge Gesamtstandort 20.114,40 m³/h 128.745,60 m³/d 2.692.113,60 m³/Monat 24.794.180,00 m³/a